

Hospitalsenhed Midt

Energianalyse, Regionshospitalet Viborg og Skive

Tiltag	Investering [kr.]
Belysning	20.964.097
Vinduer og døre	6.523.444
Efterisolering	6.529.073
CTS	13.938.622
Varme/køle-systemer	21.062.716
VAV spjæld / Rumstyring	11.376.086
Varmepumper	4.225.588
Ventilation	50.049.852
Solceller	17.735.258
Gasmotor	4.223.144
Toiletter	415.607
Bækkenvaskere	4.331.204
Div. vaskemaskine	1.026.699
Div. tekniske installationer	2.424.133
Total	164.825.523

	Investering [kr.]	Besparelse [kr.]	CO2 Reduktion [kg/år]	TBT [år]
Total	164.825.523	12.849.710	3.590.000	12,8

* Alle udgifter er ekskl. Moms

*Tilbagebetalingstiden bliver 14,85 år, når der er taget højde for en årlig rentetilskrivning af hovedstolen på 2 %